

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Dle nařízení vlády č.163/2002 Sb. §5 ve znění pozdějších změn a doplňků
a dle nařízení vlády č.312/2005Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků

DOVOZCE:

obchodní jméno: **Rubidea CZ s.r.o.**
sídlo: Hlávkova 1088/17, 460 14 Liberec 14
IČO: 25759698

Výrobce: M.R.G. S.p.A. Via per Baraggia 1, 28024 Gozzano, Italy

název: MRG – flexibilní připojovací hadice DN 10 s opletem INOX
typové označení: Art. MRG.X1.070, MRG.X2.010, MRG.X3.300, MRG.X3.301,
Art. MRG.X3.304, MRG.X3.305, MRG.X3.312, MRG.X3.313, MRG.X3.314
Art. MRG.X1a X2.010,070 - hadičky k bateriím PN 10, T= 90°C délky 40-100 cm
varianty: Art. MRG.X3.300,301,304 – připojovací hadičky PN 10, T= 90°C délky 20-200 cm
Art. MRG.X3.305,313 – připojovací hadičky PN 10, T= 90°C délky 20-150 cm
Art. MRG.X3.312,314 – připojovací hadičky PN 10, T= 90°C délky 20-100 cm

Popis a určení funkce výrobku:

Flexibilní připojovací hadice s nerezovým opletem jsou určeny k připojení zdravotně-technických instalačních (sanitárních) předmětů (umyvadla dřezy apod.) a spotřebičů k vnitřnímu vodovodu. Flexibilní hadice jsou tvořeny pryžovou duší z netoxické pryže EPDM. Matky jsou mosazné s povrchovou úpravou (chromovány) a těsnící kroužky jsou z pryže NBR s trvale nalisovanými koncovkami z mosazi. Oplet je z nerezů.
Maximální provozní tlak... 1 MPa (10 bar)
Maximální provozní teplota... 90°C

Použitý způsob posouzení shody:

Posouzení výrobku bylo provedeno dle nařízení vlády č.163/2002 Sb. a č.312/2005 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Seznam použitých předpisů:

ČSN EN 63 5400:1992
ČSN EN 63 5200:1985
ČSN EN ISO 7751:1996
vyhláška MZ 409/2005 Sb.

Údaje o autorizované osobě podílející se na udělování shody:

Strojírenský zkušební ústav, s. p.
autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, 621 00 Brno
IČO:00001490
Autorizovaná osoba vydala dne 30. 4. 2010
certifikát AO č. 202/C5/2010 registrační číslo certifikátu: J-30-20143-10

Potvrzení prodejce:

Firma Rubidea CZ s.r.o. potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky nařízení vlády č.163/2002 Sb. a výše uvedených norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného použití, jsou tyto výrobky bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsány v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Liberci dne 2.5.2010
Jméno a funkce odpovědné osoby ...Jan Krotíl, jednatel



RUBIDEA CZ s.r.o.
Krajinská 1099/14, 460 01 Liberec 1
IČ: 25759698, DIČ: CZ25759698, tel: +420 484 847 894-5

