

**PROHLÁŠENÍ,**

**že výrobek je ve shodě s ustanovením § 3 a § 4 zákona č. 102/2001 Sb.,  
o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti  
výrobků)**

**DOVOZCE:**

- \* obchodní jméno: **Rubidea CZ s.r.o.**
- \* sídlo: Hlávkova 1088/17, 460 14 Liberec 14
- \* IČO: 25759698

**Výrobek:**

- \* název: Automatický odzdušňovací ventil a zpětná klapka.
- \* typové označení: art. 1900, 1910 a 1901
- \* varianty: 1900 – 3/8“; 1/2“; 1910 – 3/8“; 1/2“; 1901 – 3/8“; 1/2“

**Popis a určení funkce výrobku:**

Slouží jako armatura v rozvodech ústředního topení, pro odstranění zbytkového vzduchu z protékající kapaliny. Tato funkce je zaručena na principu plováku. Ventil nepotřebuje údržbu. Především vniknutí pevných částic do prostoru plovákové komory. Automatický odzdušňovací ventil obsahuje i zpětnou klapku. Konstrukční tlak je 10 bar.

**Použitý způsob posouzení shody:**

Bylo zajištěno při kontrole příjmu zboží. Jako podklad pro prohlášení o shodě byly použity tyto dokumenty:

- \* Protokol o zkoušce č.15/04 - ze dne 2.7.2004.
- \* Namátkově byla provedena vizuální kontrola značení a rozměrů.

**Seznam použitých předpisů:**

- \* ČSN EN 26802:1995, ČSN ISO 7751:1996
- \* ČSN EN ISO 1307:1996
- \* ČSN EN ISO 1403:1998

**V souladu s ustanovením § 3 a § 4 zákona č. 102/2001 Sb. potvrzujeme na vlastní odpovědnost, že výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný.**

V Liberci dne 2.7.2004

Vypracoval - Roman Harbich, obchodní referent

Jméno a funkce odpovědné osoby – Jan Krotíl, jednatel

