

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále Zákon)

Identifikační údaje o dovozci:

- obchodní jméno: RUBIDEA CZ s.r.o.
- sídlo: Krajinská 499/14, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, ČR
- identifikační číslo: 25759698
- provozovna: Krajinská 499/14, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, ČR

Zahraniční výrobce:

- obchodní jméno: Zhejiang Jiada Fluid Control Co., Ltd.
Yuhuan Sci-tech Industrial Zone (Huxin Area), Zhejiang, Čína

Identifikační údaje o výrobku:

- název: mosazné tvarovky
- typové označení, varianty: rozměry od 3/8" x 10 mm do 2" x 2"

Popis a určení výrobku (výrobce, popř. dovozce určený účel použití ve stavbě):

Mosazné tvarovky jsou součástí potrubního systému umožňující spojování, odbočení, změnu průměru potrubí nebo změnu směru toku.

Dále specifikované mosazné tvarovky jsou deklarovány k použití v instalacích pro dopravu, rozvádění a skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu. Nejsou deklarovány pro použití, na něž se vztahují požadavky reakce na oheň a na úsporu energie.

Technické údaje:

Mosazné tvarovky jsou použitelné do maximální provozní teploty 110 °C a pro maximální provozní tlaky podle následující tabulky:

Rozměr	Max. tlak [bar]
do 1"1/2	10
do 2"1/2	8
do 4"	4

Výrobky náleží do skupiny výrobků uvedených v příloze č. 2 uvedeného nařízení vlády, seznam výrobků č. 7, skupina č. 8a).

Údaj o použitém způsobu posouzení shody, identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody:

- § 5 nařízení vlády 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

- Protokol o zkoušce č. 30-9965

Odkaz na určené normy, technické předpisy, stavební technické osvědčení, které byly použity při posouzení shody:

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
- Stavební technické osvědčení č. STO-30-20548-14 ze dne 2014-07-25

Údaje o autorizované osobě, pokud vydala stavební technické osvědčení nebo se podílela na posuzování shody, evid. číslo a datum vydání jejího nálezu:

- obchodní jméno: Strojírenský zkušební ústav, státní podnik
- sídlo: Hudcova 56b, 621 00 BRNO
odštěpný závod 2
Tovární 5, 466 21 JABLONEC NAD NISOU, Česká republika
- IČ: 00001490
- číslo autorizované osoby: AO 202
- Stavební technické osvědčení č. STO-30-20548-14 ze dne 2014-07-25
- Závěrečný protokol č. 30-9965
- Certifikát č. J-30-20549-14 ze dne 2014-07-31

Potvrzujeme na vlastní odpovědnost, že vlastnosti výrobku/ů specifikovaného/ných v tomto prohlášení splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., že výrobek je za podmínek obvyklého (resp. výrobcem/dovozcem určeného) použití bezpečný a že byla přijata opatření k zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Datum a místo vydání prohlášení o shodě:

V Liberci dne 5.8.2014

Jméno a funkce odpovědné osoby prodejce: Jan Krotíl, jednatel

